

DIP	Réglage d'usine	fonction	réglage
DIP 1	OFF	Commutation unité de commande ancien / nouveau	OFF = unité de commande 1245181 ON = unité de commande 1013430
DIP 2	OFF	Protection contre le refroidissement de la pièce	OFF = actif ON = inactif

Index	Modification	Date	Nom
1	Calcul de la moyenne avec 4 sondes ambiantes	05.09.2016	Lohe
2	No. de borne Thermostat horloge changé	05.12.2016	Lohe
3	Übersetzung in FR	05.03.2018	B.Jaske

	(FR)	Date	Nom
	Elab.	04.03.2016	L.Lohe
	Approuvé	04.03.2016	T.Pieper
	Norme		
	Origine		
	Remplacement pour	0226	

KAMPMANN
Genau mein Klima.
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Groupe de produits	1.96
Numéro d'article	196000030277
Type	30277
Nombre de MAT	1245327
CAD	13791
Feuille	1 sur 1

Dénomination
Commutateur triphasé à 2 vitesses Type 30277
avec minuterie et régulation de la température ambiante

Numéro de projet

Numéro de commande

implantation:

Lieu:

COPYRIGHT RESERVED – Le plan contient un savoirfaire protégé et développé par nous, qui ne peut être transmis à tierce personne, en particulier à la concurrence, sans notre approbation. Le non respect entraîne dommages et intérêts !